

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2023/9/3 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.74 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.20 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.29 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 30.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.62 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.16 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.77 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.57 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.22 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.76 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.11 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.29 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.54 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.94 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.91 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.32 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 7.75 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.78 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.35 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.64 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2023/9/3 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.59 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2023/9/3 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.30 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.15 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.34 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.36 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.36 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.86 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.75 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.07 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.76 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.74 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.08 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.30 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.20 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.87 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.95 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.84 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.56 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 38.86 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.81 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.64 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2023/9/3 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.22 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2023/9/3 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.29 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.21 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.10 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.14 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2023/9/3 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.13 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.10 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.17 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.20 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.12 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.10 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.10 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.99 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.02 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.04 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.23 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.09 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2023/9/3 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2023/9/3 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.35 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.63 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.65 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.70 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.02 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.36 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.51 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.94 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.37 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.45 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.08 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.21 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.26 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.19 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2023/9/3 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.02 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2023/9/3 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2023/9/3 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.28 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.96 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.24 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.41 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.68 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.55 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2023/9/3 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.64 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.80 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.25 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.14 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.64 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.58 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.06 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.42 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.99 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.53 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.08 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.70 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.51 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.64 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.55 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.37 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.48 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.77 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.34 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.14 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2023/9/3 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.28 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2023/9/3 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.42 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.20 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.12 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|------|--------|------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2023/9/3 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.09 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.12 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.17 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.16 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.04 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.20 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.78 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.77 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.91 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.41 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.25 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.19 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.53 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.49 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.32 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.18 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2023/9/3 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.37 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2023/9/3 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.26 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |