



201819122316

检测报告

TCWY 检字(2023)第 1023020 号

项目名称: 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

委托单位: 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

检测类别: 委托检测

编制: 彭海琪

校核: 黄根忠

审核: 叶文健

签发: 冯志军

签发日期: 2023年10月25日



编制说明

一、本公司保证检测的公正性、准确性、科学性和规范性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

二、本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。

三、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

四、报告无编制人、校核人、审核人、签发人签名，涂改或未盖本公司检测专用章和骑缝章均无效。

五、未经本公司书面同意，不得部分复制报告。

六、对检测报告有异议，请于收到检测报告之日起 10 日内向本公司提出，逾期不受理。

七、本公司检验检测地址 1 为：广州市黄埔区敬业三街 7 号 D 栋 201 房，检验检测地址 2 为：广州市黄埔区敬业三街 3 号 G 栋 401 房。检测方法、检出限及主要仪器表中带“①”表示该项目于检验检测地址 1 内完成，检测方法、检出限及主要仪器表中带“②”表示该项目于检验检测地址 2 内完成。

一、检测信息

委托单位	深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司
委托地址	广东省汕尾市海丰县小漠镇
项目名称	深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司
采样地址	广东省汕尾市海丰县小漠镇
检测类别	委托检测
采样时间	2023年10月23日
采样人员	黄邦美、翁永武
检测时间	2023年10月23日
检测人员	黄邦美、翁永武
报告日期	2023年10月25日

二、检测方法、检出限及主要仪器


类别	项目	检测方法	检出限	主要仪器
噪声	厂界噪声①	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	35dB	多功能声级计 AWA5688

二、检测结果

表 1 噪声检测结果

测点编号	检测位置	检测结果 L_{eq} [dB (A)]		标准限值 L_{eq} [dB (A)]	
		10月23日		昼间	夜间
		昼间	夜间		
N1	北围墙边外 1m 处 1#	63.0	53.4	65	55
N2	北围墙边外 1m 处 2#	61.4	50.9	65	55
N3	北围墙边外 1m 处 3#	62.1	52.3	65	55
N4	西围墙边外 1m 处 1#	61.7	51.3	65	55
N5	西围墙边外 1m 处 2#	60.8	50.5	65	55
气象条件	天气状况: 晴 气温: 26.4~27.9℃ 风向: 西北 风速: 1.8~2.3m/s				
备注	1、标准限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准限值, 标准由客户提供, 仅供参考; 2、检测布点图见附图。				

附图：检测布点图：



报告结束